

福島第一原子力発電所構内1号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水	
	上流側	下流側
採取日	5月11日	5月11日
採取時刻	12:35	12:15
Cs-134(約2年)	11,000	990
Cs-137(約30年)	41,000	3,600
全	49,000	6,100
H-3(約12年)	320	1,500

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

