

福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果について (H4エリア周辺)

< 参考資料 >
平成27年1月29日
東京電力株式会社

単位:Bq/L

		H4エリア周辺地下水															
		E-1	E-2	E-3	E-4	E-5	E-6	E-7	E-8	E-9	E-10	E-11	E-12	E-13	E-14	ウェル ポイント	F-1
採取日	1月27日	1月27日	1月27日	1月27日	1月27日	1月27日	1月27日	1月27日	1月27日		1月27日			1月27日	1月27日		1月27日
採取時刻	9:25	9:15	9:45	9:40	9:35	9:00	9:55	10:00			9:30			9:05	10:05		9:20
全	2,000	ND(22)	ND(22)	22	ND(22)	ND(22)	26	ND(22)			ND(22)			ND(22)	ND(22)		ND(22)
H-3(約12年)	1,500	130	310	270	230	150	ND(110)	170			26,000			900	170		230

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

<参考> 前回公表までの最高値

単位: Bq/L

		E-1	E-2	E-3	E-4	E-5	E-6	E-7	E-8
全		710,000 [11/10]	650 [9/4]	570 [9/18]	1,300 [9/15]	100 [9/24]	63 <9/9>	60 <8/13>	26 <6/11>
H-3(約12年)		790,000 [10/17]	530 [10/5] <1/3>	7,700 <4/28>	2,600 <2/18,3/1>	3,100 [11/10,11/13]	350 [12/18] <1/1>	1,100 <2/19>	2,300 [11/13]

		E-9	E-10	E-11	E-12	E-13	E-14	ウェルポイント	F-1
全		14,000 <10/8>	160 <4/8>	110 <2/5>	37 <1/23>	21 [1/6]	40 <8/20>	16,000 [11/28]	36 <8/19>
H-3(約12年)		51,000 [11/25]	54,000 <1/21>	1,000 <2/12>	2,900 <2/12>	940 [1/20]	640 <8/26>	190,000 [11/30]	770 <2/25>

* カッコ内は、各値の採取日を示す。[]は平成25年、[]は平成26年、[]は平成27年。

