

# 福島第一原子力発電所構内H6エリアのタンクにおける水漏れに関するサンプリング結果について (H6エリア周辺)

< 参考資料 >  
平成27年3月18日  
東京電力株式会社

単位:Bq/L

	H6エリア周辺地下水		
	G-1	G-2	G-3
採取日	3月17日	3月17日	3月17日
採取時刻	10:23	10:28	10:33
全	29	35	ND(21)
H-3(約12年)	3,400 <sup>*1</sup>	290	210

- \* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。
- \* 1 過去最高値(「福島第一原子力発電所構内H6エリアのタンクにおける水漏れに関するサンプリング結果(H6エリア周辺)」およびその関連の参考資料で過去に示した値との比較)

< 参考 > 前回公表までの最高値 単位:Bq/L

	G-1	G-2	G-3
全	54 <3/28>	260 <6/10>	60 [1/15]
H-3(約12年)	480 <6/18>	7,000 <3/24,3/25>	2,600 <5/24>

\* カッコ内は、各値の採取日を示す。 [ ]は平成27年。 < >は平成26年。

