

## 地下貯水槽 分析結果(平成27年1月2日分)

		地下貯水槽(ドレン孔水)													
		北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側
採取時刻		6:50		7:14		7:07	7:04								
塩素濃度 (ppm)		9		8		8	6								
放射 性 物 質 濃 度  (Bq/cm <sup>3</sup> )	I-131	<2.5E-2		<2.4E-2		<2.2E-2	<2.4E-2								
	Cs-134	<4.1E-2		<4.0E-2		<4.6E-2	<3.9E-2								
	Cs-137	<6.4E-2		<6.4E-2		<6.3E-2	<6.2E-2								
	その他ガンマ核種	ND		ND		ND	ND								
	全ベータ	1.6E-1		<3.0E-2		9.3E-2	<3.0E-2								

半減期 I-131:約8日 Cs-134:約2年 Cs-137:約30年

		地下貯水槽(漏えい検知孔水)													
		北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側
採取時刻		6:41		6:47		7:10	7:00								
塩素濃度 (ppm)		11		10		5	7								
放射 性 物 質 濃 度  (Bq/cm <sup>3</sup> )	I-131	<2.1E-2		<2.7E-2		<2.6E-2	<2.8E-2								
	Cs-134	<4.3E-2		<4.4E-2		<3.7E-2	<4.2E-2								
	Cs-137	<6.2E-2		<6.4E-2		<6.2E-2	<6.4E-2								
	その他ガンマ核種	ND		ND		ND	ND								
	全ベータ	7.4E+1		8.3E+0		1.5E+0	1.3E+1								

半減期 I-131:約8日 Cs-134:約2年 Cs-137:約30年

- (注1) . E± とは、 . × 10<sup>±</sup> と同じ意味である。  
 (注2) 検出限界値未満の場合は、"<"を付け、検出限界値を記している。  
 (注3) その他ガンマ核種がすべて検出限界値未満の場合は、「ND」と記載。