

地下貯水槽 トリチウム分析結果(2015年10月7日分)

	地下貯水槽(ドレン孔水)													
	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側
採取日	10月7日	/	10月7日	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
採取時刻	8:00	/	7:34	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
トリチウム(Bq/L)	ND(240)	/	ND(240)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

半減期 トリチウム:約12年

	地下貯水槽(漏えい検知孔水)													
							*		*				*	
	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側
採取日	10月7日	10月7日	10月7日	10月7日	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
採取時刻	7:19	7:49	7:26	7:41	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
トリチウム(Bq/L)	430	ND(220)	ND(220)	ND(220)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

半減期 トリチウム:約12年

(注1)トリチウムは月1回分析を行っている。

(注2)NDIは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

*漏えい検知孔 、 、 は、採取対象としていない。