


福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	5月29日	5月29日	5月29日	5月29日
採取時刻	13:15	10:45	11:10	10:50
Cs-134(約2年)	8,200	970	120	43
Cs-137(約30年)	31,000	3,600	420	180
全	39,000	7,100	3,200	260
H-3(約12年)	240	1,600	120	200

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。



注:ゼオライト土のう設置(2月)以降、放水口から下流側立坑へのアクセス不可のため、放水口上部より採水