


## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	6月19日	6月19日	6月19日	6月19日
採取時刻	11:35	11:05	11:30	11:00
Cs-134(約2年)	4,400	700	150	59
Cs-137(約30年)	16,000	2,600	560	190
全	21,000	6,100	2,200	330
H-3(約12年)	ND(110)	1,400	ND(110)	150

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。



注:ゼオライト土のう設置(2月)以降、放水口から下流側立坑へのアクセス不可のため、放水口上部より採水