＜参　考　資　料＞
2015年7月15日
東京電力株式会社

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	7月13日	7月13日	7月13日	7月13日
採取時刻	13:15	12:45	13:05	12:50
Cs-134 (約2年)	7,700	720	130	82
Cs-137 (約30年)	29,000	2,700	580	340
全β	37,000	5,700	1,400	480
H-3 (約12年)	190	1,200	ND(110)	120

＊NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。



注：ゼオライト土のう設置（2月）以降、放水口から下流側立坑へのアクセス不可のため、放水口上部より採水