＜参　考　資　料＞
2015年9月27日
東京電力株式会社

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	9月25日	9月25日	9月25日	9月25日
採取時刻	11:05	10:40	11:00	10:45
Cs-134 (約2年)	18,000	3,200	98	50
Cs-137 (約30年)	72,000	13,000	460	200
全β	95,000	19,000	2,500	310
H-3 (約12年)	2,000	1,300	320	110

＊NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。



注：ゼオライト土のう設置（2月）以降、放水口から下流側立坑へのアクセス不可のため、放水口上部より採水