＜参　考　資　料＞
2015年10月21日
東京電力株式会社

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	10月19日	10月19日	10月19日	10月19日
採取時刻	13:00	12:45	12:55	12:50
Cs-134 (約2年)	9,300	3,800	53	27
Cs-137 (約30年)	39,000	16,000	210	120
全β	50,000	23,000	940	180
H-3 (約12年)	1,500	1,400	110	ND(98)

＊NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。



注：ゼオライト土のう設置（2月）以降、放水口から下流側立坑へのアクセス不可のため、放水口上部より採水