

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	10月28日	10月28日	10月28日	10月28日
採取時刻	10:40	10:20	10:35	10:25
Cs-134(約2年)	8,200	4,300	35	44
Cs-137(約30年)	34,000	18,000	180	160
全	45,000	28,000	870	230
H-3(約12年)	1,400	1,400	160	ND(90)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

