

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	12月11日	12月11日	12月11日	12月11日
採取時刻	11:00	10:30	10:50	10:35
Cs-134(約2年)	2,000	150	270	29
Cs-137(約30年)	8,300	670	1,400	140
全	11,000	1,000	3,300	170
H-3(約12年)	860	840	150	ND(95)

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

