

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	12月14日	12月14日	12月14日	12月14日
採取時刻	13:10	12:35	13:00	12:40
Cs-134(約2年)	1,900	230	220	32
Cs-137(約30年)	8,400	960	1,100	130
全	11,000	1,500	3,400	190
H-3(約12年)	1,000	1,100	240	100

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

