

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	12月18日	12月18日	12月18日	12月18日
採取時刻	11:30	10:45	11:10	10:50
Cs-134(約2年)	1,800	160	230	25
Cs-137(約30年)	8,200	710	1,000	120
全	10,000	1,200	3,400	170
H-3(約12年)	1,100	1,300	220	150

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

