

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	12月21日	12月21日	12月21日	12月21日
採取時刻	13:40	13:10	13:30	13:15
Cs-134(約2年)	1,700	160	200	34
Cs-137(約30年)	6,900	810	990	120
全β	9,900	1,600	3,500	170
H-3(約12年)	1,100	1,300	190	140

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

