

< 参 考 資 料 >
2015年5月18日
東京電力株式会社

福島第一原子力発電所構内2号機放水路立坑サンプリング結果

単位:Bq/L

採取日	2号機放水路立坑水			
	5月15日	5月16日	5月17日	5月18日
採取時刻	10:05	12:20	10:25	11:25
Cs-134(約2年)	85	83	120	110
Cs-137(約30年)	290	290	420	310
全	63,000	56,000	53,000	45,000
H-3(約12年)	2,000	1,700	1,700	分析中

* 太枠内が今回公表データ。他は5月15日にお知らせ済み。

* NDIは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。