

< 参 考 資 料 >  
2015年5月22日  
東京電力株式会社

## 福島第一原子力発電所構内2号機放水路立坑 サンプリング結果

単位:Bq/L

	2号機放水路立坑水			
	上流側		下流側	
採取日	5月21日	5月22日	5月21日	5月22日
採取時刻	11:00	11:10	10:40	10:55
Cs-134(約2年)	350	280	74	54
Cs-137(約30年)	1,300	1,100	260	180
全	5,800	5,700	360	270
H-3(約12年)	190	分析中	160	分析中

\* 太枠内が今回公表データ。他は5月21日にお知らせ済み。

\* NDIは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。