

福島第一原子力発電所 K排水路排水口放射能分析結果

単位: Bq/L

採取場所	K排水路排水口									
採取日	9月20日	9月21日	9月22日	9月23日	9月24日	9月25日	9月26日	9月27日	9月28日	
採取時刻	7:37	7:25	7:35	7:43	7:20	7:33	7:35	7:22	7:21	
Cs-134(約2年)	11	5.7	6.5	5.2	4.5	9.4	19	4.5	4.5	
Cs-137(約30年)	36	30	28	26	24	40	79	20	12	
全	86	65	42	40	34	52	140	31	26	

採取場所	K排水路排水口									
採取日	9月29日	9月30日	10月1日	10月2日	10月3日	10月4日	10月5日	10月6日	10月7日	
採取時刻	7:38	7:46	7:15	8:05	7:36	7:36	7:30	7:39	7:38	
Cs-134(約2年)	3.4	ND(2.1)	ND(2.1)	8.1	2.4	ND(2.2)	ND(1.9)	ND(2.2)	ND(2.4)	
Cs-137(約30年)	16	9.5	9.3	40	11	9.7	8.7	11	8.6	
全	32	30	32	81	25	22	36	22	20	

採取場所	K排水路排水口									
採取日	10月8日	10月9日								
採取時刻	1	7:25								
Cs-134(約2年)	1	2.4								
Cs-137(約30年)	1	9.7								
全	1	20								

* 太枠内が今回公表データ。他は10月9日までにお知らせ済み。
 1 悪天候により採取中止。