

福島第一原子力発電所 構内散水試料分析結果

単位: Bq/L

	処理水タンク(A) (モバイルRO膜装置)	
	東京電力	第三者機関
採取日	2015年7月15日	2015年7月15日
採取時刻	16:00	16:00
セシウム134	ND(0.63)	ND(0.73)
セシウム137	ND(0.50)	0.62
その他ガンマ核種	検出なし	検出なし
全ベータ	3.3	3.0
トリチウム	200	190

* 第三者機関: 日本分析センター

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。