

福島第一 サブドレン・地下水ドレン浄化水排水に関するサンプリング結果

単位: Bq/L

	福島第一 5,6号機 放水口北側		福島第一 港湾口	
	2015年9月14日	2015年9月14日	2015年9月14日	2015年9月14日
採取日	2015年9月14日	2015年9月14日	2015年9月14日	2015年9月14日
状況	排水前	排水中	排水前	排水中
採取時刻	9:00	11:55	9:00	12:00
セシウム134	ND(0.70)	ND(0.46)	ND(0.66)	ND(0.60)
セシウム137	ND(0.72)	0.75	ND(0.78)	ND(0.58)
全ベータ	14	7.6	18	ND(17)
トリチウム	分析中	分析中	分析中	分析中

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。