

## 福島第一 サブドレン・地下水ドレン浄化水排水に関するサンプリング結果

単位: Bq/L

|         | 福島第一<br>5,6号機<br>放水口北側 |            | 福島第一<br>港湾口 |            |
|---------|------------------------|------------|-------------|------------|
|         | 2015年9月15日             | 2015年9月15日 | 2015年9月15日  | 2015年9月15日 |
| 採取日     | 2015年9月15日             | 2015年9月15日 | 2015年9月15日  | 2015年9月15日 |
| 状況      | 排水前                    | 排水中        | 排水前         | 排水中        |
| 採取時刻    | 7:10                   | 12:00      | 8:49        | 12:30      |
| セシウム134 | ND(0.72)               | ND(0.67)   | ND(1.3)     | ND(0.62)   |
| セシウム137 | ND(0.82)               | ND(0.68)   | ND(0.92)    | ND(0.71)   |
| 全ベータ    | 11                     | 11         | ND(18)      | ND(15)     |
| トリチウム   | 分析中                    | 分析中        | 分析中         | 分析中        |

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。  
9月14日排水(一時貯水タンクA)の排水後分析を兼ねる。