

福島第一 サブドレン・地下水ドレン浄化水排水に関するサンプリング結果

単位: Bq/L

	福島第一 5,6号機 放水口北側		福島第一 港湾口	
	2015年9月15日	2015年9月15日	2015年9月15日	2015年9月15日
採取日	2015年9月15日	2015年9月15日	2015年9月15日	2015年9月15日
状況	排水前	排水中	排水前	排水中
採取時刻	7:10	12:00	8:49	12:30
セシウム134	ND(0.72)	ND(0.67)	ND(1.3)	ND(0.62)
セシウム137	ND(0.82)	ND(0.68)	ND(0.92)	ND(0.71)
全ベータ	11	11	ND(18)	ND(15)
トリチウム	ND(1.7)	ND(1.7)	ND(1.7)	ND(1.7)

* 太枠内が今回公表データ。他は9月16日にお知らせ済み。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

9月14日排水(一時貯水タンクA)の排水後分析を兼ねる。