

福島第一 サブドレン・地下水ドレン浄化水排水に関するサンプリング結果

単位: Bq/L

	福島第一 5.6号機 放水口北側	福島第一 港湾口
採取日	2015年9月19日	2015年9月19日
状況	排水後	排水後
採取時刻	7:50	8:29
セシウム134	ND(0.52)	ND(0.62)
セシウム137	ND(0.51)	0.84
全ベータ	15	17
トリチウム	ND(1.6)	2.2

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

9月18日排水(一時貯水タンクF)の排水後。