

集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果

I-131(Bq/L)

| 測定場所 | 3/1     | 3/2     | 3/3     | 3/4     | 3/5     | 3/6     | 3/7     | 3/8     | 3/9     | 3/10    | 3/11    | 3/12    | 3/13    | 3/14    | 3/15    | 3/16    | 3/17    |  |  |  |  |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|
|      | ND(6.6) | ND(7.0) | ND(6.9) | ND(5.6) | ND(6.2) | ND(6.5) | ND(6.0) | ND(4.9) | ND(7.5) | ND(6.9) | ND(6.6) | ND(6.6) | ND(6.9) | ND(7.5) | ND(6.6) | ND(5.4) | ND(6.2) |  |  |  |  |
|      | ND(7.7) | ND(6.2) | ND(7.5) | ND(8.0) | ND(7.7) | ND(6.4) | ND(5.8) | ND(4.7) | ND(6.4) | ND(6.7) | ND(6.4) | ND(6.6) | ND(5.8) | ND(6.7) | ND(6.2) | ND(6.4) | ND(6.0) |  |  |  |  |
|      | ND(6.4) | ND(7.3) | ND(6.4) | ND(7.1) | ND(5.6) | ND(7.0) | ND(6.3) | ND(5.8) | ND(6.5) | ND(5.6) | ND(6.4) | ND(5.4) | ND(5.4) | ND(6.0) | ND(6.0) | ND(6.1) | ND(7.2) |  |  |  |  |
|      | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |  |  |  |  |
|      | ND(6.7) | ND(6.2) | ND(7.2) | ND(6.6) | ND(5.0) | ND(6.9) | ND(7.2) | ND(6.2) | ND(7.4) | ND(6.2) | ND(5.2) | ND(6.4) | ND(5.8) | ND(6.2) | ND(5.6) | ND(5.9) | ND(7.1) |  |  |  |  |
|      | -       | ND(6.2) | -       | -       | -       | -       | -       | -       | ND(7.2) | -       | -       | -       | -       | -       | -       | ND(6.4) | -       |  |  |  |  |
|      | ND(6.2) | ND(7.5) | ND(7.1) | ND(7.8) | ND(8.9) | ND(7.2) | ND(7.1) | ND(7.1) | ND(7.2) | ND(8.0) | ND(7.0) | ND(6.9) | ND(7.5) | ND(8.3) | ND(6.4) | ND(9.0) | ND(7.1) |  |  |  |  |
|      | ND(6.5) | ND(7.0) | ND(6.0) | ND(5.3) | ND(5.4) | ND(6.2) | ND(7.0) | ND(6.1) | ND(6.7) | ND(7.4) | ND(6.4) | ND(6.4) | ND(6.4) | ND(6.0) | ND(6.0) | ND(5.5) | ND(6.2) |  |  |  |  |
|      | ND(6.4) | ND(6.4) | ND(6.2) | ND(5.6) | ND(7.2) | ND(6.0) | ND(6.2) | ND(6.0) | ND(5.0) | ND(6.7) | ND(5.9) | ND(5.6) | ND(6.6) | ND(4.7) | ND(6.0) | ND(5.7) | ND(6.2) |  |  |  |  |

Cs-134(Bq/L)

| 測定場所 | 3/1    | 3/2     | 3/3    | 3/4    | 3/5    | 3/6    | 3/7    | 3/8    | 3/9    | 3/10   | 3/11   | 3/12    | 3/13    | 3/14   | 3/15   | 3/16   | 3/17    |  |  |  |  |
|------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|--|--|--|--|
|      | ND(13) | ND(11)  | ND(12) | ND(11) | ND(13) | ND(12) | ND(11) | ND(10) | ND(12) | ND(11) | ND(11) | ND(10)  | ND(9.9) | ND(12) | ND(17) | ND(10) | ND(11)  |  |  |  |  |
|      | ND(12) | ND(11)  | ND(11) | ND(12) | ND(12) | ND(11) | ND(10) | ND(11) | ND(11) | ND(11) | ND(11) | ND(9.9) | ND(11)  | ND(12) | ND(10) | ND(10) | ND(10)  |  |  |  |  |
|      | ND(12) | ND(9.8) | ND(11) | ND(10) | ND(10) | ND(12) | ND(12) | ND(10) | ND(12) | ND(11) | ND(12) | ND(10)  | ND(11)  | ND(11) | ND(10) | ND(15) | ND(9.1) |  |  |  |  |
|      | -      | -       | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       | -       | -      | -      | -      | -       |  |  |  |  |
|      | ND(11) | ND(11)  | ND(10) | ND(11) | ND(11) | ND(12) | ND(13) | ND(11) | ND(12) | ND(11) | ND(11) | ND(11)  | ND(11)  | ND(11) | ND(12) | ND(11) | ND(11)  |  |  |  |  |
|      | -      | ND(9.4) | -      | -      | -      | -      | -      | -      | ND(11) | -      | -      | -       | -       | -      | -      | ND(10) | -       |  |  |  |  |
|      | 13     | ND(11)  | 15     | 17     | 17     | 20     | 12     | 12     | 15     | ND(11) | ND(11) | 18      | 20      | 21     | 14     | 16     | 17      |  |  |  |  |
|      | ND(12) | ND(11)  | ND(11) | ND(12) | ND(11) | ND(12) | ND(12) | ND(11) | ND(12) | ND(12) | ND(11) | ND(9.9) | ND(11)  | ND(11) | ND(11) | ND(11) | ND(11)  |  |  |  |  |
|      | ND(10) | ND(12)  | ND(10) | ND(11) | ND(12) | ND(10) | ND(10) | ND(11) | ND(11) | ND(11) | ND(11) | ND(11)  | ND(11)  | ND(12) | ND(11) | ND(10) | ND(11)  |  |  |  |  |

Cs-137(Bq/L)

| 測定場所 | 3/1    | 3/2    | 3/3    | 3/4    | 3/5    | 3/6    | 3/7    | 3/8    | 3/9    | 3/10   | 3/11   | 3/12   | 3/13   | 3/14   | 3/15   | 3/16   | 3/17   |  |  |  |  |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|
|      | ND(19) | ND(16) | ND(16) | ND(16) | ND(19) | ND(18) | ND(19) | ND(16) | ND(19) | ND(17) | ND(17) | ND(16) | ND(17) | ND(17) | ND(16) | ND(16) | ND(16) |  |  |  |  |
|      | ND(18) | ND(16) | ND(17) | ND(18) | ND(19) | ND(17) | ND(16) | ND(16) | ND(17) | ND(16) | ND(16) | ND(16) | ND(16) | ND(16) | ND(16) | ND(16) | ND(17) |  |  |  |  |
|      | ND(19) | ND(16) | ND(16) | ND(16) | ND(17) | ND(19) | ND(18) | ND(17) | ND(19) | ND(17) | ND(17) | ND(16) | ND(16) | ND(16) | ND(17) | ND(16) | ND(17) |  |  |  |  |
|      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |  |  |  |  |
|      | ND(19) | ND(16) | ND(17) | ND(16) | ND(16) | ND(18) | ND(19) | ND(17) | ND(19) | ND(17) | ND(17) | ND(16) | ND(17) | ND(16) | ND(17) | ND(17) | ND(16) |  |  |  |  |
|      | -      | ND(16) | -      | -      | -      | -      | -      | -      | ND(17) | -      | -      | -      | -      | -      | -      | ND(16) | -      |  |  |  |  |
|      | 45     | 58     | 44     | 70     | 61     | 74     | 44     | 41     | 63     | 58     | 39     | 42     | 80     | 59     | 53     | 64     | 79     |  |  |  |  |
|      | ND(18) | ND(17) | ND(16) | ND(19) | ND(17) | ND(16) | ND(18) | ND(17) | ND(18) | ND(17) | ND(16) | ND(16) | ND(16) | ND(17) | ND(17) | ND(16) | ND(17) |  |  |  |  |
|      | ND(16) | ND(17) | ND(17) | ND(17) | ND(19) | ND(16) | ND(17) | ND(17) | ND(16) | ND(16) | ND(17) | ND(16) | ND(17) | ND(16) | ND(17) | ND(16) | ND(16) |  |  |  |  |

「-」はサンプリング・測定を実施していないことを示す。  
 は が採取不可となったため、地下水流の上流側として選定し、週1回程度の頻度で測定。(H23 4/29～)  
 は地下水流の下流側であることから、追加で測定。(H23 5/26～)  
 を追加で測定。(H23 5/30～)  
 を追加で測定。(H23 8/2～)  
 NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

<測定箇所>  
 4号T/B建屋南東  
 プロセス主建屋北東  
 プロセス主建屋南東  
 プロセス主建屋南西  
 雑固体廃棄物減容処理建屋南  
 サイトバンカ建屋南西  
 焼却工作建屋 西側  
 雑固体廃棄物減容処理建屋北  
 サイトバンカ建屋南東