

集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果

I-131 (Bq/L)

測定場所	10/11	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/17	10/18	10/19	10/20	10/21	10/22	10/23	10/24	10/25	10/26	10/27	10/28	10/29	10/30
	ND(7.5)	ND(6.2)	ND(6.6)	ND(6.2)	ND(5.5)	ND(7.3)	ND(5.7)	ND(6.7)	ND(7.2)	ND(5.2)	ND(6.2)	ND(5.4)	ND(6.4)	ND(7.2)	ND(5.7)	ND(6.6)	ND(5.5)	ND(6.2)	ND(6.8)	ND(5.4)
	ND(6.5)	ND(5.6)	ND(5.7)	ND(5.8)	ND(6.7)	ND(5.8)	ND(6.1)	ND(7.0)	ND(5.7)	ND(6.0)	ND(5.1)	ND(6.5)	ND(6.1)	ND(6.2)	ND(6.3)	ND(5.7)	ND(6.6)	ND(6.4)	ND(6.4)	ND(5.9)
	ND(5.7)	ND(6.2)	ND(6.5)	ND(5.9)	ND(6.6)	ND(6.6)	ND(7.9)	ND(5.9)	ND(5.2)	ND(6.8)	ND(7.5)	ND(6.2)	ND(6.4)	ND(5.7)	ND(5.5)	ND(5.9)	ND(5.5)	ND(5.9)	ND(7.2)	ND(6.2)
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ND(6.4)	ND(6.8)	ND(6.5)	ND(6.4)	ND(6.9)	ND(6.7)	ND(5.7)	ND(7.6)	ND(4.9)	ND(6.2)	ND(7.2)	ND(6.2)	ND(7.0)	ND(6.9)	ND(5.6)	ND(7.0)	ND(7.0)	ND(7.0)	ND(7.0)	ND(5.5)
	-	ND(6.5)	-	-	-	-	-	-	ND(5.7)	-	-	-	-	-	-	ND(5.1)	-	-	-	-
	ND(7.1)	ND(7.7)	ND(8.3)	ND(7.5)	ND(7.7)	ND(9.0)	ND(7.2)	ND(7.4)	ND(7.5)	ND(6.7)	ND(6.3)	ND(7.8)	ND(8.5)	ND(8.6)	ND(7.6)	ND(7.1)	ND(7.7)	ND(7.1)	ND(8.2)	ND(6.8)
	ND(6.8)	ND(8.2)	ND(6.1)	ND(7.7)	ND(7.7)	ND(6.4)	ND(7.5)	ND(6.5)	ND(7.3)	ND(6.8)	ND(7.0)	ND(5.9)	ND(6.3)	ND(7.4)	ND(6.5)	ND(6.4)	ND(7.2)	ND(6.4)	ND(7.5)	ND(6.4)
	ND(6.1)	ND(6.6)	ND(6.2)	ND(6.9)	ND(5.5)	ND(7.4)	ND(6.1)	ND(6.1)	ND(6.5)	ND(6.1)	ND(6.5)	ND(5.3)	ND(6.8)	ND(6.8)	ND(6.0)	ND(7.1)	ND(5.7)	ND(6.5)	ND(6.5)	ND(5.9)

Cs-134 (Bq/L)

測定場所	10/11	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/17	10/18	10/19	10/20	10/21	10/22	10/23	10/24	10/25	10/26	10/27	10/28	10/29	10/30
	ND(11)	ND(9.8)	ND(9.8)	ND(11)	ND(9.5)	ND(11)	ND(9.8)	ND(9.7)	ND(9.6)	ND(11)	ND(12)	ND(9.5)	ND(12)	ND(11)	ND(11)	ND(9.1)	ND(10)	ND(10)	ND(10)	ND(9.5)
	ND(11)	ND(9.7)	ND(10)	ND(10)	ND(9.7)	ND(11)	ND(10)	ND(11)	ND(10)	ND(10)	ND(11)	ND(10)	ND(10)	ND(9.4)	ND(9.9)	ND(10)	ND(11)	ND(11)	ND(11)	ND(11)
	ND(9.8)	ND(15)	ND(11)	ND(8.8)	ND(11)	ND(10)	ND(9.7)	ND(10)	ND(9.2)	ND(9.2)	ND(11)	ND(9.5)	ND(10)	ND(10)	ND(10)	ND(11)	ND(9.8)	ND(11)	ND(10)	ND(10)
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ND(9.0)	ND(10)	ND(10)	ND(11)	ND(11)	ND(11)	ND(9.8)	ND(12)	ND(10)	ND(11)	ND(9.6)	ND(10)	ND(11)	ND(10)	ND(11)	ND(9.2)	ND(11)	ND(9.5)	ND(9.1)	ND(15)
	-	ND(10)	-	-	-	-	-	-	ND(11)	-	-	-	-	-	-	ND(11)	-	-	-	-
	15	18	20	15	ND(11)	20	15	23	19	13	13	ND(11)	19	26	16	16	23	15	21	17
	ND(9.3)	ND(11)	ND(11)	ND(9.3)	ND(11)	ND(9.8)	ND(9.1)	ND(11)	ND(10)	ND(11)	ND(10)	ND(10)	ND(10)	ND(11)	ND(10)	ND(9.3)	ND(9.3)	ND(9.1)	ND(9.7)	ND(11)
	ND(10)	ND(11)	ND(9.8)	ND(12)	ND(14)	ND(11)	ND(10)	ND(11)	ND(10)	ND(11)	ND(10)	ND(11)	ND(10)	ND(11)	ND(10)	ND(11)	ND(11)	ND(10)	ND(10)	ND(11)

Cs-137 (Bq/L)

測定場所	10/11	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/17	10/18	10/19	10/20	10/21	10/22	10/23	10/24	10/25	10/26	10/27	10/28	10/29	10/30
	ND(16)	ND(16)	ND(18)	ND(16)	ND(16)	ND(17)	ND(17)	ND(18)	ND(16)	ND(17)	ND(17)	ND(16)	ND(17)	ND(18)	ND(17)	ND(16)	ND(17)	ND(17)	ND(17)	ND(17)
	ND(18)	ND(18)	ND(16)	ND(18)	ND(18)	ND(18)	ND(18)	ND(18)	ND(18)	ND(18)	ND(18)	ND(18)	ND(18)	ND(16)	ND(18)	ND(18)	ND(18)	ND(18)	ND(18)	ND(18)
	ND(16)	ND(16)	ND(18)	ND(16)	ND(17)	ND(16)	ND(16)	ND(18)	ND(17)	ND(17)	ND(16)	ND(16)	ND(16)	ND(18)	ND(17)	ND(18)	ND(17)	ND(16)	ND(16)	ND(16)
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ND(16)	ND(18)	ND(18)	ND(16)	ND(18)	ND(18)	ND(18)	ND(18)	ND(16)	ND(16)	ND(16)	ND(17)	ND(18)	ND(18)	ND(19)	ND(16)	ND(17)	ND(17)	ND(16)	ND(17)
	-	ND(18)	-	-	-	-	-	-	ND(16)	-	-	-	-	-	-	ND(18)	-	-	-	-
	86	88	87	92	59	82	50	94	100	45	53	44	96	93	68	95	100	53	72	53
	ND(17)	ND(18)	ND(18)	ND(17)	ND(18)	ND(17)	ND(16)	ND(18)	ND(18)	ND(17)	ND(18)	ND(18)	ND(18)	ND(18)	ND(18)	ND(16)	ND(16)	ND(17)	ND(17)	ND(16)
	ND(18)	ND(16)	ND(16)	ND(18)	ND(16)	ND(16)	ND(18)	ND(18)	ND(18)	ND(18)	ND(18)	ND(18)	ND(17)	ND(16)	ND(16)	ND(18)	ND(18)	ND(18)	ND(18)	ND(18)

「-」はサンプリング・測定を実施していないことを示す。
 は が採取不可となったため、地下水流の上流側として選定し、週1回程度の頻度で測定。(2011/4/29～)
 は地下水流の下流側であることから、追加で測定。(2011/5/26～)
 を追加で測定。(2011/5/30～)
 を追加で測定。(2011/8/2～)
 NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

<測定箇所>
 4号T/B建屋南東
 プロセス主建屋北東
 プロセス主建屋南東
 プロセス主建屋南西
 雑固体廃棄物減容処理建屋南
 サイトバンカ建屋南西
 焼却工作建屋 西側
 雑固体廃棄物減容処理建屋北
 サイトバンカ建屋南東