

集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果

I-131 (Bq/L)

測定場所	11/29	11/30	12/1	12/2	12/3	12/4	12/5	12/6	12/7	12/8	12/9	12/10	12/11	12/12	12/13	12/14				
	ND(5.5)	ND(5.7)	ND(4.9)	ND(8.1)	ND(7.3)	ND(6.8)	ND(6.9)	ND(6.7)	ND(6.2)	ND(5.2)	ND(6.6)	ND(5.7)	1	ND(6.8)	ND(7.3)	ND(6.6)				
	ND(6.6)	ND(5.7)	ND(6.1)	ND(5.7)	ND(5.7)	ND(7.1)	ND(5.9)	ND(6.4)	ND(6.3)	ND(6.6)	ND(6.8)	ND(5.2)	1	ND(6.3)	ND(6.8)	ND(7.1)				
	ND(7.7)	ND(7.1)	ND(7.0)	ND(6.4)	ND(6.8)	ND(6.4)	ND(7.1)	ND(6.7)	ND(4.9)	ND(5.2)	ND(5.7)	ND(6.9)	1	ND(7.1)	ND(6.1)	ND(5.6)				
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	ND(6.1)	ND(5.7)	ND(6.2)	ND(6.8)	ND(5.4)	ND(6.3)	ND(6.4)	ND(6.4)	ND(6.4)	ND(5.4)	ND(5.3)	ND(5.1)	1	ND(6.3)	ND(5.4)	ND(5.6)				
	-	ND(5.7)	-	-	-	-	-	-	ND(6.1)	-	-	-	-	-	-	ND(6.1)				
	ND(7.2)	ND(8.3)	ND(5.9)	ND(8.0)	ND(7.6)	ND(7.0)	ND(8.3)	ND(7.9)	ND(7.9)	ND(5.7)	ND(7.5)	ND(7.1)	1	ND(8.3)	ND(7.2)	ND(6.8)				
	ND(5.7)	ND(6.5)	ND(6.4)	ND(7.2)	ND(6.2)	ND(6.2)	ND(6.2)	ND(5.4)	ND(5.2)	ND(6.9)	ND(5.9)	ND(6.1)	1	ND(6.6)	ND(5.9)	ND(6.6)				
	ND(6.2)	ND(5.3)	ND(6.1)	ND(5.7)	ND(6.3)	ND(5.9)	ND(6.8)	ND(6.8)	ND(6.1)	ND(5.9)	ND(5.5)	ND(6.2)	1	ND(5.9)	ND(5.7)	ND(6.1)				

Cs-134 (Bq/L)

測定場所	11/29	11/30	12/1	12/2	12/3	12/4	12/5	12/6	12/7	12/8	12/9	12/10	12/11	12/12	12/13	12/14				
	ND(10)	ND(11)	ND(10)	ND(9.9)	ND(10)	ND(9.7)	ND(9.2)	ND(11)	ND(11)	ND(10)	ND(10)	ND(10)	1	ND(11)	ND(9.4)	ND(9.2)				
	ND(9.2)	ND(11)	ND(11)	ND(11)	ND(9.3)	ND(9.7)	ND(10)	ND(9.9)	ND(10)	ND(10)	ND(11)	ND(9.8)	1	ND(10)	ND(9.9)	ND(10)				
	ND(9.2)	ND(11)	ND(9.2)	ND(9.6)	ND(10)	ND(9.8)	ND(9.9)	ND(9.4)	ND(11)	ND(9.3)	ND(9.9)	ND(10)	1	ND(11)	ND(9.9)	ND(9.9)				
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	ND(9.5)	ND(10)	ND(10)	ND(9.0)	ND(9.4)	ND(9.3)	ND(9.9)	ND(11)	ND(11)	ND(10)	ND(9.4)	ND(9.9)	1	ND(9.7)	ND(8.9)	ND(9.4)				
	-	ND(11)	-	-	-	-	-	-	ND(10)	-	-	-	-	-	-	ND(11)				
	14	ND(11)	ND(11)	ND(11)	ND(11)	15	17	ND(12)	ND(10)	14	ND(10)	17	1	ND(11)	ND(11)	ND(11)				
	ND(9.9)	ND(9.3)	ND(9.6)	ND(9.0)	ND(10)	ND(10)	ND(9.7)	ND(9.8)	ND(9.4)	ND(11)	ND(10)	ND(10)	1	ND(10)	ND(9.4)	ND(9.4)				
	ND(10)	ND(10)	ND(9.7)	ND(10)	ND(9.6)	ND(11)	ND(11)	ND(10)	ND(11)	ND(10)	ND(9.7)	ND(9.8)	1	ND(10)	ND(10)	ND(11)				

Cs-137 (Bq/L)

測定場所	11/29	11/30	12/1	12/2	12/3	12/4	12/5	12/6	12/7	12/8	12/9	12/10	12/11	12/12	12/13	12/14				
	ND(18)	ND(18)	ND(17)	ND(17)	ND(17)	ND(18)	ND(17)	ND(16)	ND(17)	ND(17)	ND(18)	ND(18)	1	ND(17)	ND(17)	ND(16)				
	ND(17)	ND(16)	ND(18)	ND(18)	ND(18)	ND(17)	ND(18)	ND(18)	ND(18)	ND(18)	ND(16)	ND(16)	1	ND(18)	ND(17)	ND(18)				
	ND(17)	ND(18)	ND(16)	ND(17)	ND(16)	ND(16)	ND(17)	ND(16)	ND(16)	ND(17)	ND(18)	ND(18)	1	ND(18)	ND(16)	ND(16)				
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	ND(18)	ND(18)	ND(16)	ND(17)	ND(17)	ND(18)	ND(17)	ND(16)	ND(17)	ND(17)	ND(18)	ND(18)	1	ND(18)	ND(16)	ND(16)				
	-	ND(17)	-	-	-	-	-	-	ND(18)	-	-	-	-	-	-	ND(18)				
	46	46	39	53	32	45	55	65	53	65	46	66	1	38	41	42				
	ND(18)	ND(18)	ND(17)	ND(17)	ND(17)	ND(17)	ND(17)	ND(16)	ND(17)	ND(18)	ND(18)	ND(18)	1	ND(18)	ND(17)	ND(17)				
	ND(16)	ND(18)	ND(17)	ND(18)	ND(18)	ND(18)	ND(18)	ND(18)	ND(18)	ND(18)	ND(16)	ND(16)	1	ND(17)	ND(18)	ND(18)				

「-」はサンプリング・測定を実施していないことを示す。  
 は が採取不可となったため、地下水流の上流側として選定し、週1回程度の頻度で測定。(2011/4/29~)  
 は地下水流の下流側であることから、追加で測定。(2011/5/26~)  
 を追加で測定。(2011/5/30~)  
 を追加で測定。(2011/8/2~)  
 NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。  
 1 悪天候により採取中止

<測定箇所>  
 4号T/B建屋南東  
 プロセス主建屋北東  
 プロセス主建屋南東  
 プロセス主建屋南西  
 雑固体廃棄物減容処理建屋南  
 サイトバンカ建屋南西  
 焼却工作建屋 西側  
 雑固体廃棄物減容処理建屋北  
 サイトバンカ建屋南東