

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	12月31日	12月31日	12月31日	12月31日
採取時刻	12:05	11:40	11:55	11:45
Cs-134(約2年)	1,700	640	220	ND(14)
Cs-137(約30年)	7,100	2,700	970	120
全	9,000	3,900	2,900	120
H-3(約12年)	1,000	900	160	ND(94)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

