

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	1月12日	1月12日	1月12日	1月12日
採取時刻	13:50	13:20	13:40	13:25
Cs-134(約2年)	1,400	47	200	28
Cs-137(約30年)	6,500	230	940	100
全	8,600	310	3,700	160
H-3(約12年)	1,000	1,200	170	130

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

