

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	1月22日	1月22日	1月22日	1月22日
採取時刻	11:45	11:10	11:30	11:15
Cs-134(約2年)	870	33	240	39
Cs-137(約30年)	3,900	150	1,100	160
全β	5,400	230	3,800	250
H-3(約12年)	1,100	1,200	180	120

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

