

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	2月8日	2月8日	2月8日	2月8日
採取時刻	13:10	12:40	13:00	12:45
Cs-134(約2年)	490	16	230	31
Cs-137(約30年)	2,400	79	1,100	120
全	3,400	220	3,700	210
H-3(約12年)	1,100	1,200	200	130

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

