

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	2月10日	2月10日	2月10日	2月10日
採取時刻	12:10	11:10	11:55	11:15
Cs-134(約2年)	510	22	230	30
Cs-137(約30年)	2,300	98	1,100	120
全	3,100	170	3,500	180
H-3(約12年)	1,000	1,200	180	140

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

