

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	2月12日	2月12日	2月12日	2月12日
採取時刻	12:40	11:30	12:10	11:35
Cs-134(約2年)	520	96	230	25
Cs-137(約30年)	2,400	560	1,100	140
全	3,500	920	3,800	150
H-3(約12年)	970	990	190	180

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

