

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

| | 1号機放水路立坑水 | | 2号機放水路立坑水 | |
|--------------|-----------|-------|-----------|-------|
| | 上流側 | 下流側 | 上流側 | 下流側 |
| 採取日 | 2月29日 | 2月29日 | 2月29日 | 2月29日 |
| 採取時刻 | 12:10 | 11:40 | 12:00 | 11:45 |
| Cs-134(約2年) | 500 | 15 | 210 | 29 |
| Cs-137(約30年) | 2,400 | 64 | 1,000 | 150 |
| 全 | 3,200 | 82 | 3,700 | 160 |
| H-3(約12年) | 940 | 1,200 | 160 | 210 |

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

