

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	3月14日	3月14日	3月14日	3月14日
採取時刻	13:05	12:40	12:55	12:45
Cs-134(約2年)	350	11	200	23
Cs-137(約30年)	1,600	48	980	95
全	2,100	66	3,400	130
H-3(約12年)	1,000	1,100	300	290

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

