

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	3月23日	3月23日	3月23日	3月23日
採取時刻	11:15	10:55	11:05	11:00
Cs-134(約2年)	270	8.4	220	29
Cs-137(約30年)	1,300	54	950	93
全	1,800	92	3,600	150
H-3(約12年)	1,000	1,100	220	230

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

