

福島第一 地下水バイパス揚水井 分析結果

単位:Bq/L

	地下水バイパス 揚水井											
	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7	No.8	No.9	No.10	No.11	No.12
採取日	1月28日	/	1月28日	/	1月28日	/	1月28日	/	1月28日	1月28日	1月28日	/
採取時刻	8:44	/	8:48	/	9:22	/	9:02	/	9:08	9:12	/	/
全	ND(10)	/	ND(10)	/	ND(10)	/	ND(4.0)	/	ND(10)	ND(10)	/	/
H-3(約12年)	7.4	/	9.8	/	53	/	33	/	430	2,900	/	/

(注)No.7、No.12の全 については、検出限界値を5Bq/L未満に設定。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

ポンプ点検により採取中止

< 参考 > 前回公表までの最高値

単位:Bq/L

	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6
全	ND	ND	ND	ND	ND	ND
H-3(約12年)	40 [11/26]	84 [12/31]	72 <5/8>	120 <3/25, 5/12>	56 <8/14>	230 <4/8>

	No.7	No.8	No.9	No.10	No.11	No.12
全	ND	ND	ND	ND	ND	ND
H-3(約12年)	690 <4/8>	100 <4/22>	440 (1/21)	3,100 [11/19]	880 [12/31]	2,300 <6/30>

* カッコ内は、各値の採取日を示す。[]は2013年、 []は2014年、[]は2015年、()は2016年。

