

福島第一原子力発電所 構内散水試料分析結果

単位: Bq/L

	Fエリア雨水タンクG	
	東京電力	第三者機関
採取日	2016年1月25日	2016年1月25日
採取時刻	10:50	10:50
セシウム134	ND(0.72)	ND(0.76)
セシウム137	ND(0.68)	0.64
その他ガンマ核種	検出なし	検出なし
全ベータ	5.7	5.3
トリチウム	ND(100)	ND(34)

* 第三者機関: 日本分析センター

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。