

< 参 考 資 料 >
 2 0 1 6 年 4 月 2 0 日
 東京電力ホールディングス株式会社

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	4月18日	4月18日	4月18日	4月18日
採取時刻	8:45	8:20	8:35	8:25
Cs-134(約2年)	1,100	210	380	19
Cs-137(約30年)	5,000	1,100	1,800	120
全	6,400	1,800	4,400	160
H-3(約12年)	610	870	170	170

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

