

< 参 考 資 料 >  
 2 0 1 6 年 4 月 2 4 日  
 東京電力ホールディングス株式会社

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	4月22日	4月22日	4月22日	4月22日
採取時刻	8:30	8:00	8:20	8:05
Cs-134(約2年)	1,100	260	230	25
Cs-137(約30年)	5,700	1,200	1,200	130
全β	7,000	2,100	4,200	200
H-3(約12年)	600	850	340	180

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

