

< 参 考 資 料 >
 2 0 1 6 年 4 月 2 7 日
 東京電力ホールディングス株式会社

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	4月25日	4月25日	4月25日	4月25日
採取時刻	8:50	8:20	8:40	8:25
Cs-134(約2年)	1,400	240	240	27
Cs-137(約30年)	6,600	1,200	1,200	130
全	7,600	2,200	4,200	170
H-3(約12年)	460	710	210	140

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

