

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	6月6日	6月6日	6月6日	6月6日
採取時刻	7:20	7:05	7:15	7:10
Cs-134(約2年)	170	280	250	27
Cs-137(約30年)	860	1,300	1,400	130
全	1,100	2,500	3,400	150
H-3(約12年)	ND(100)	540	250	190

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

