

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	6月8日	6月8日	6月8日	6月8日
採取時刻	7:50	7:30	7:45	7:35
Cs-134(約2年)	150	240	240	21
Cs-137(約30年)	840	1,300	1,300	110
全	1,100	3,800	3,600	230
H-3(約12年)	ND(100)	530	270	ND(100)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

