

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	6月13日	6月13日	6月13日	6月13日
採取時刻	7:45	7:30	7:40	7:35
Cs-134(約2年)	280	200	220	27
Cs-137(約30年)	1,400	1,100	1,300	160
全β	1,700	3,100	3,600	220
H-3(約12年)	100	610	340	200

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

