

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	6月15日	6月15日	6月15日	6月15日
採取時刻	7:40	7:25	7:35	7:30
Cs-134(約2年)	190	180	500	35
Cs-137(約30年)	1,100	890	2,400	220
全	1,300	1,800	4,900	270
H-3(約12年)	ND(110)	450	240	150

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

