

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	6月22日	6月22日	6月22日	6月22日
採取時刻	7:30	7:35	7:25	7:40
Cs-134(約2年)	250	170	160	41
Cs-137(約30年)	1,200	1,000	860	250
全	1,500	1,800	3,600	300
H-3(約12年)	ND(130)	470	280	170

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

