

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	6月24日	6月24日	6月24日	6月24日
採取時刻	6:55	6:40	6:50	6:45
Cs-134(約2年)	360	190	700	58
Cs-137(約30年)	1,900	950	3,800	280
全	2,000	1,600	5,100	400
H-3(約12年)	ND(120)	490	ND(120)	140

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

