

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	7月4日	7月4日	7月4日	7月4日
採取時刻	7:50	8:15	7:55	8:20
Cs-134(約2年)	170	250	370	51
Cs-137(約30年)	940	1,300	2,000	220
全	1,100	2,400	2,600	270
H-3(約12年)	ND(120)	590	ND(120)	140

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

