

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

|              | 1号機放水路立坑水 |       | 2号機放水路立坑水 |         |
|--------------|-----------|-------|-----------|---------|
|              | 上流側       | 下流側   | 上流側       | 下流側     |
| 採取日          | 7月6日      | 7月6日  | 7月6日      | 7月6日    |
| 採取時刻         | 8:15      | 8:00  | 8:10      | 8:05    |
| Cs-134(約2年)  | 150       | 170   | 280       | 47      |
| Cs-137(約30年) | 820       | 940   | 1,600     | 250     |
| 全            | 1,100     | 1,700 | 2,600     | 320     |
| H-3(約12年)    | ND(130)   | 500   | ND(130)   | ND(130) |

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

