

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	7月11日	7月11日	7月11日	7月11日
採取時刻	8:05	8:30	8:10	8:35
Cs-134(約2年)	160	480	250	46
Cs-137(約30年)	900	2,300	1,300	220
全	960	4,200	2,500	280
H-3(約12年)	ND(110)	770	ND(110)	140

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

