

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	7月25日	7月25日	7月25日	7月25日
採取時刻	7:55	8:20	8:00	8:25
Cs-134(約2年)	170	420	120	21
Cs-137(約30年)	920	2,200	580	110
全	1,200	4,300	3,500	280
H-3(約12年)	ND(110)	780	220	170

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

